



Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городским округам город Кулебаки и Навашинский**  
607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Воровского, 60, тел.5-49-58, факс 5-21-89, «Телефон доверия»: 5-21-89 (код - 83176)  
607100, Нижегородская область, г.Навашино, ул. Терешкина, 2, тел. 5-35-75, факс 5-25-61, «Телефон доверия»: 5-25-61 (код - 83175)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**г. Навашино**

(место составления акта)

**« 29 » апреля 2021 года**

(дата составления акта)

**16 час. 00 мин.**

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

**№16**

По адресу/адресам: **Нижегородская область, г. Навашино, ул. Приозерная, д. 4**

(место проведения проверки)

На основании: **Распоряжения №16 от « 05 » апреля 2021 года**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 5 «Солнышко»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

**«27» апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день**

**«28» апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день**

**«29» апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

**3 (три) рабочих дня**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам  
г. Кулебаки и Навашинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

**Заведующий МБДОУ Детский сад  
№ 5 «Солнышко» Куприянова Елена  
Александровна**

(фамилия, инициалы)

подпись

**05.04.2021 г. в 14 час. 00 мин.**

дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы - государственный инспектор городских округов город Кулебаки и Навашинский по пожарному надзору Максимова Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко»  
Куприянова Елена Александровна**

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<i>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</i>			
1.	Имеющиеся наружные эвакуационные лестницы не соответствуют требованиям, предъявленным к наружным пожарным лестницам 3-го типа (уклон лестниц более 45, высота ступеней более 22 см, ширина проступи ступеней менее 20 см, высота ограждений менее 1,2 м)	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6,ч. 19 ст. 88; Свод правил – СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3, 5.2.1 (ранее действовали требования Свод правил – СП 1.13130.213 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16)	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения и прачечной с обозначением категорий на входных дверях помещений с наружной стороны зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16:09.2020 года №1479) п.12.	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
3.	Огнетушители на первом и втором этажах расположены с нарушением высоты не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо не в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6; Свод правил – СП9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.2.1, п.4.2.7. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.

		№1479) п.409	
4.	Отсутствуют сведения о наличии лицензии МЧС России у организаций, осуществляющих работы на объекте в области пожарной безопасности, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также установку противопожарных дверей и изготовление планов эвакуации.	Федеральный закон от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
5.	Не представлены сертификаты с показателями пожарной опасности покрытия пола в коридоре 1 этажа и актовом зале, подтверждающие соответствие данных материалов требованиям нормативных документов.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ст.134 таблицы 27, 28, 29; Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.25.	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
<i>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</i>			
6.	Разработанная и утвержденная руководителем в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII правил и требует переработки.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.2.	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
7.	Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 п. 3, п. 51 и п.53 приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
8.	С учетом степени огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты, при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки не реже 1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.13.	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.

	раза в год.		
9.	Светильники в электрощитовой эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.35 «в».	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
10.	В организации не организовано на должном уровне проведение всех видов противопожарного инструктажа с работниками в соответствии с установленной периодичностью и необходимостью (имеется журнал учета инструктажа без отметок о виде и необходимости его проведения).	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.9, п.11, п.16, п.22, п.26, п.28.	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
11.	На установленные на объекте автоматические системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствует утвержденный руководителем регламент по их техническому обслуживанию с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54.	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.
12.	На объекте имеется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором отсутствуют сведения по выполнению противопожарных мероприятий указанных в разделах данного журнала, в том числе: - проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; - работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг»); - учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей; - проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54, п.13, п.30, п.60.	МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 16 от 05 апреля 2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР - государственный инспектор городских округов г.Кулебаки и Навашинский по пожарному надзору Максимова Н.Н.




С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко»  
Куприянова Елена Александровна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » апреля 2021 года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)