



**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам го-  
род Кулебаки и Навашинский Нижегородской области**

607010, г. Кулебаки, ул. Воровского, 60 тел. 5-49-58, факс 5-21-89 (код - 83176), «Телефон доверия»: (83176) 5-21-89  
607100, г. Навашино, ул. Терешкина, 2 тел. 5-35-75, факс 5-25-61 (код - 83175), «Телефон доверия» (83175) 5-25-61

**Предписание № 16 / 1 / 16**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

«29» апреля 2021 г.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 5 «Солнышко»;

Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 5 «Солнышко» Куприяновой Елене Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городских округов города Кулебаки и Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору В.А. Ильичева № 16 от «05» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «27» апреля 2021 г. по «29» апреля 2021 г., государственным инспектором городских округов города Кулебаки и Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по городским округам город Кулебаки и Навашинский Нижегородской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области Максимовой Натальей Николаевной проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 5 «Солнышко» (МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко»), по месту осуществления деятельности, по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул. Приозерная, д.4 (здание детского сада).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприяновой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

				выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Имеющиеся наружные эвакуационные лестницы не соответствуют требованиям, предъявленным к наружным пожарным лестницам 3-го типа (уклон лестниц более 45, высота ступеней более 22 см, ширина проступи ступеней менее 20 см, высота ограждений менее 1,2 м)	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6,ч. 19 ст. 88; Свод правил – СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3, 5.2.1 (ранее действовали требования Свод правил – СП 1.13130.213 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16)	01.07.2021 г.	
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения и прачечной с обозначением категорий на входных дверях помещений с наружной стороны зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.12.	01.03.2022 г.	
3.	Огнетушители на первом и втором этажах расположены с нарушением высоты не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6; Свод правил – СП9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.2.1, п.4.2.7. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.409	01.03.2022 г.	
4.	Отсутствуют сведения о наличии лицензии МЧС России у организаций, осуществляющих работы на объекте в области пожарной безопасности, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации, си-	Федеральный закон от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техниче-	01.03.2022 г.	

	стемы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также установку противопожарных дверей и изготовление планов эвакуации.	скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»		
5.	Не представлены сертификаты с показателями пожарной опасности покрытия пола в коридоре 1 этажа и актовом зале, подтверждающие соответствие данных материалов требованиям нормативных документов.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ст.134 таблицы 27, 28, 29; Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.25.	01.03.2022 г.	
<i>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</i>				
6.	Разработанная и утвержденная руководителем в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII правил и требует переработки.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.2.	01.03.2022 г.	
7.	Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 п. 3, п. 51 и п.53 приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	01.03.2022 г.	
8.	С учетом степени огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты, при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки не реже 1 раза в год.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.13.	01.03.2022 г.	
9.	Светильники в электроценовой эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструк-	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Феде-	01.03.2022 г.	

	цией	рации от 16.09.2020 года №1479) п.35 «в».		
10.	В организации не организовано на должном уровне проведение всех видов противопожарного инструктажа с работниками в соответствии с установленной периодичностью и необходимостью (имеется журнал учета инструктажа без отметок о виде и необходимости его проведения).	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.9, п.11, п.16, п.22, п.26, п.28.	01.03.2022 г.	
11.	На установленные на объекте автоматические системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствует утвержденный руководителем регламент по их техническому обслуживанию с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54.	01.03.2022 г.	
12.	На объекте имеется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором отсутствуют сведения по выполнению противопожарных мероприятий указанных в разделах данного журнала, в том числе: - проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; - работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг»); - учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей; - проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54, п.13, п.30, п.60.	01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор городских округов города Кулебаки  
и Навагинский Нижегородской области по пожарному надзору Максимова Н.Н.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«29» апреля 2021 г.

М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил (а):**

  
(подпись)

Заведующий МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» Куприянова Е.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«29» апреля 2021 г.