

ПРОТОКОЛ № 64
об административном правонарушении

« 29 » апреля 2021 г.

г. Навашино, ул. Терешкина, д.2
здание 17-ПСЧ, 2-ой этаж

(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор городских округов города Кулебаки и Навашинский по пожарному надзору Максимова Наталья Николаевна

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что **должностное лицо**

1. Фамилия, имя, отчество Куприянова Елена Александровна
2. Дата и место рождения 07.06.1970 г., г. Навашино Горьковской области
3. Адрес жительства (регистрации) Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Калинина, д.18, кв. 69
- Место фактического проживания Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Калинина, д.18, кв. 69
4. Место работы (учебы), телефон МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко»
5. Занимаемая должность заведующий
6. Заработная плата (иной заработок) 25000 рублей
7. Семейное положение, количество иждивенцев замужем
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 2215 № 398587, выдан отделением в Навашинском районе Межрайонного УФМС России по Нижегородской области в г.о.г. Выкса 10.06.2015г.

(название и номер документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда нет

(да, нет, если да, то когда именно, и по какому административному правонарушению)

«29» апреля 2021 г. в 16 ч. 00 мин. по итогам проведения плановой выездной проверки (Акт № 16 от 05.04.2021г.) в зданиях и помещениях МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул. Приозерная, д. 4, являясь лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности в эксплуатируемых зданиях, как должностное лицо, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

нарушила: требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
<p align="center"><i>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</i></p>		
1.	<p>Имеющиеся наружные эвакуационные лестницы не соответствуют требованиям, предъявленным к наружным пожарным лестницам 3-го типа (уклон лестниц более 45, высота ступеней более 22 см, ширина проступи ступеней менее 20 см, высота ограждений менее 1,2 м)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ч. 19 ст. 88; Свод правил – СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3, 5.2.1 (ранее действовали требования Свод правил – СП 1.13130.213 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16)</p>
2.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения и прачечной с обозначением категорий на входных дверях помещений с наружной стороны зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.12.</p>

3.	Огнетушители на первом и втором этажах расположены с нарушением высоты не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6; Своды правил – СП9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.2.1, п.4.2.7. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.409
4.	Отсутствуют сведения о наличии лицензии МЧС России у организаций, осуществляющих работы на объекте в области пожарной безопасности, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара, а также установку противопожарных дверей и изготовление планов эвакуации.	Федеральный закон от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
5.	Не представлены сертификаты с показателями пожарной опасности покрытия пола в коридоре 1 этажа и актовом зале, подтверждающие соответствие данных материалов требованиям нормативных документов.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ст.134 таблицы 27, 28, 29; Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.25.
<i>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</i>		
6.	Разработанная и утвержденная руководителем в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII правил и требует переработки.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.2.
7.	Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 п. 3, п. 51 и п.53 приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645
8.	С учетом степени огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты, при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки не реже 1 раза в год.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.13.
9.	Светильники в электроощитовой эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.35 «В».

<p>10. В организации не организовано на должном уровне проведение всех видов противопожарного инструктажа с работниками в соответствии с установленной периодичностью и необходимостью (имеется журнал учета инструктажа без отметок о виде и необходимости его проведения).</p>	<p>Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.9, п.11, п.16, п.22, п.26, п.28.</p>
<p>11. На установленные на объекте автоматические системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствует утвержденный руководителем регламент по их техническому обслуживанию с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>	<p>Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54.</p>
<p>12. На объекте имеется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором отсутствуют сведения по выполнению противопожарных мероприятий указанных в разделах данного журнала, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; - работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг»); - учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей; - проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). 	<p>Правила Противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.54, п.13, п.30, п.60.</p>

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч.1, ст. 2.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются конкретная часть, статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

должностному лицу Куприяновой Елене Александровне

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 51 Конституции Российской Федерации.

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

✓ _____ (подпись) (Куприянова Е.А.)
(ФИО)

Свидетелям: 1. отсутствуют, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

